РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЕРНИК

МЗ-РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ- Перник
Изх.№ Р311-2726
01.09. 2025.

ОБЩИНА БРЕЗНИК
Вх.№ 32 00-581/1
01.09 25

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА БРЕЗНИК
Г-Н ВАСИЛ УЗУНОВ
ГР. БРЕЗНИК
УЛ. „ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА“ №16

Относно: качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в гр. Брезник, област Перник, захранван от язовир „Красава“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УЗУНОВ,

Във връзка с режимно водоподаване на водата за питейно-битови цели в гр. Брезник извършване на учестен мониторинг, Ви уведомявам:

След извършените на физико-химични и микробиологични анализи на взетите проби са установени несъответствия по показатели манган, арсен и клостридиум перфрингенс, съгласно Наредба №9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели/изм. и доп. ДВ. бр.43 от 16 Май 2023 г./, както следва:

Населено място	Пункт	№ на протокол	Параметър	Максимална стойност	Установен резултат
гр. Брезник	Чешма училище	0500-09/01.09.2025 г.	Манган	50 µg	63 µg
гр. Брезник	Чешма МХС	0497-09/01.09.2025 г.	Манган	50 µg	560 µg
гр. Брезник	Чешма болница	0498-09/01.09.2025 г.	Манган	50 µg	490 µg
			Арсен	10 µg	13 µg
Гр. Брезник	ПСПВ Изход	0499-09/01.09.2025 г.	Манган	50 µg	610 µg
			Клостридиум перфрингенс	0/100 КОЕ/ml;	106 КОЕ/ml;

На управителя на „В и К“ ООД – Перник е връчено предписание за предприемане на противоепидемични и хигиенни мерки. Предписани са следните мероприятия: водата, подавана във водопроводната мрежа на територията на гр. Брезник от язовир „Красава“ да не се използва за питейни цели, приготвяне на храна, къпане, миене на съдове, миене на ръце или други хигиенни дейности /единствено за почистване на санитарни възли (тоалетни)/; да се информира населението на гр. Брезник за ограничението; да се увеличи честотата на алтернативно водоснабдяване на населението с питейна вода, чрез разполагане на допълнителни цистерни; да се

извършва учестен мониторинг по водоснабдителната мрежа на гр. Брезник.

Уведомяваме Ви с оглед предприемане на необходимите мерки в съответствие с правомощията Ви – включително незабавно уведомяване на засегнатото население за ограничението водата да не се ползва за питейни цели, приготвяне на храна, къпане, миене на съдове, миене на ръце или други хигиенни дейности /единствено за почистване на санитарни възли (тоалетни)/.

РЗИ – Перник, продължава засилен контролен мониторинг върху качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, подавана във водопроводната мрежа на гр. Брезник, като за отклонения от изискванията на Наредба №9 ще Ви уведомяваме своевременно.

С уважение,

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ
Директор на РЗИ – Перник

КВ/Д ОЗ

гр.Перник, ул."Миньор" № 15, тел.076/601881, факс 076/582028, e-mail – rzi_pk@b-trust.org