РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЕРНИК
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ – вид А
гр. Перник 2300 ул. „Миньор" №15 тел.: 076/60-18-81 факс-тел.: 076/ 58-20-28
E - mail:rzi_pk@b-trust.org

СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ
№0259/02.09.2025 г.

1. Идентификация на клиента

   Община Брезник
   гр. Брезник, общ. Брезник,
   ул. „Елена Георгиева" №16

2. Идентификация на контролирания обект и където е приложима идентификация на специфични компоненти, които са били контролирани

   Вода за питейно-битови цели от
   с. Сопица, общ. Брезник
   местен водоизточник

   Идентификационен номер 0259 – обществена чешма -соленик

3. Заключение (оценка на съответствието) от извършения контрол

   Контролираната проба вода с:

   - Идентификационен номер 0259 – съответства на изискванията на Наредба №9 от 16.03.2001 г. на МЗ, МРРБ и МОСВ (ДВ.бр.30/2001) по контролираните параметри: цвят, мирис, мътност, активна реакция, амониев йон, пермангантна окисляемост, нитрити, нитрати, хлориди, обща твърдост, фосфати, сулфати, магнезий, калций, желязо, манган, флуориди, арсен, алуминий, електропроводимост, цианиди, колиформи, ешерихия коли и ентерококи.

Приложение: протокол №0259-09/02.09.2025 г. е неразделна част от Сертификата за контрол и включва общо 2 страници.

Главен експерт:.....
(Д. Андреева)

Дата: 02.09.2025 г.
гр. Перник

Началник на отдел ЛИ и
Ръководител на Орган за контрол:.....
(инж. М. Стаменова)

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ-ВИД А ПЕРНИК

Не се допуска използването на копия от настоящия сертификат за контрол или на части от него освен с писмено разрешение на органа за контрол, издал сертификата. Сертификатът може да бъде отнет при неправомерно позоваване или неправилна употреба.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ- ПЕРНИК
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ – вид А
гр. Перник 2300 ул. "Миньор" № 15 тел.: 076/60-18-81 факс-тел.: 076/ 58-20-28
E – mail: rzi_pk@b-trust.org

ПРОТОКОЛ
ЗА КОНТРОЛ НА ВОДА
№0259-09/02.09.2025 г.
Към сертификат №0259/02.09.2025 г.

1. **Идентификация на клиента**
Община Брезник
гр. Брезник, общ. Брезник, ул. „Елена Георгиева" №16

2. **Контролиран обект**
Вода за питейно-битови цели от
с. Сопица, общ. Брезник
местен водоизточник

Идентификационен номер 0259 – обществена чешма -солник

3. **Основание за контрол: Заявление с вх. №ЛИ-02-316/04.08.2025 г.**

4. **Дата на постъпване в ОКА на контролиран обект: 04.08.2025 г.**
Представител пробата: Детелина Виденова

5. **Нормативен документ: Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на МЗ, МРРБ и МОСВ (ДВ бр.30/2001); ОКА 7.1-ПР-09**

6. **Технически средства: Термохигрометър TESTO 625, инд. №84476463; Спектрофотометър Spectroquant PROVE 600, инд. №2137615933, Кондуктометър EC 215, инд. №351957, сонда HI 76303; Пехаметър UB 10 DENVER INSTRUMENT, инд. №UB10029043; Манометър с чувствителен еластичен елемент Тип М0201, инд. №106; Термометър №2104120; Турбидиметър WTW TURB 350 IR, инд. №200807090.**

7. **Резултати от контрола**

№	ПОКАЗАТЕЛ/ПАРАМЕТЪР	ЕДИНИЦА	МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ	МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ	РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛ
1	Цвят		БДС 8451:1977	Приемлив за потребителя	Приемлив за потребителя
2	Мирис		БДС 8451:1977	Приемлив за потребителя	Приемлив за потребителя
3	Мътност		БДС EN ISO 7027-1:2016	Приемлива за потребителя	Приемлива за потребителя
4	Активна реакция	pH единици	БДС 3424:1981	≥ 6.5 и ≤ 9.5	8.5
5	Амониев йон	mg/l	ВЛМ 03:2021	0.50	<0.013
6	Перманганатна окисляемост	mgO_2/l	БДС 3413:1977	5.0	3.0
7	Нитрити	mg/l	ВЛМ 02:2021	0.50	0.01
8	Нитрати	mg/l	ВЛМ 06/16.12.2021	50	14.6
9	Хлориди	mg/l	БДС 3414:1980	250	6.5
10	Обща твърдост	mgeqv/l	БДС ISO 6059:2002	12	0.62
11	Фосфати	mg/l	ВЛМ 10:2021	0.5	0.08
12	Сулфати	mg/l	ВЛМ 08:2021	250	19
13	Магнезий	mg/l	ВЛМ 17:2021	80	<2
14	Калций	mg/l	БДС ISO 6058:2002	150	12
15	Желязо	µg/l	ВЛМ 04:2021	200	10
16	Манган	µg/l	ВЛМ 05:2021	50	<5
17	Флуориди	mg/l	ВЛМ 09:2021	1.5	0.05
18	Арсен	µg /l	ВЛМ 01:2021	10	1
19	Алуминий	µg/l	ВЛМ 07:2021	200	<20
20	Електропроводимост	µS/cm	БДС EN 27888:2002	2000	533
21	Цианиди	µg/l	ВЛМ 12:2021	50	<2
22	Колиформи	KOE/ml	БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	0/100	0/100
23	Ешерихия коли	KOE/ml	БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	0/100	0/100
24	Ентерококи	KOE/ml	БДС EN ISO 7899-2:2003	0/100	0/100

Извършили контрола:

инж. Цветелина Димитрова ..... (подпис)
(име и фамилия)

Десислава Андреева ..... (подпис)
(име и фамилия)

Забележка: Резултатите от контрола се отнасят само за контролирания обект. Извлечения от протокола не могат да се размножават без писмено съгласие на ОКА.