РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЕРНИК
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ – вид А
гр. Перник 2300 ул. „Майор" №15 тел.: 076/60-18-81 факс-тел.: 076/ 58-20-28
E - mail:rzi_pk@b-trust.org

СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ
№0258/02.09.2025 г.

1. Идентификация на клиента

Община Брезник
гр. Брезник, общ. Брезник,
ул. „Елена Георгиева" №16

2. Идентификация на контролирания обект и където е приложима идентификация на специфични компоненти, които са били контролирани

Вода за питейно-битови цели от
с. Брезнишки извор, общ. Брезник
местен водоизточник

Идентификационен номер 0258 – обществена чешма

3. Заключение (оценка на съответствието) от извършения контрол

Контролираната проба вода с:

- Идентификационен номер 0258 – съответства на изискванията на Наредба №9 от 16.03.2001 г. на МЗ, МРРБ и МОСВ (ДВ.бр.30/2001) по контролираните параметри: цвят, мирис, мътност, активна реакция, амониев йон, перманганатна окисляемост, нитрити, нитрати, хлориди, обща твърдост, фосфати, сулфати, магнезий, калций, желязо, манган, флуориди, арсен, алуминий, електропроводимост, цианиди, колиформи, ешерихия коли и ентерококи.

Приложение: протокол №0258-09/02.09.2025 г. е неразделна част от Сертификата за контрол и включва общо 2 страници.

Главен експерт:.....
(Д. Андреева)

Дата: 02.09.2025 г.
гр. Перник

Началник на отдел ЛИ и
Ръководител на Орган за контрол:.....
(инж. М. Стаменова)

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ-ВИД А ПЕРНИК

Не се допуска използването на копия от настоящия сертификат за контрол или на части от него освен с писмено разрешение на органа за контрол, издал сертификата. Сертификатът може да бъде отнет при неправомерно позоваване или неправилна употреба.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ- ПЕРНИК
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ - вид А
гр. Перник 2300 ул. "Мивьор" № 15 тел.: 076/60-18-81 факс-тел.: 076/ 58-20-28
E – mail: rzi_pk@b-trust.org

ПРОТОКОЛ
ЗА КОНТРОЛ НА ВОДА
№0258-09/02.09.2025 г.
Към сертификат №0258/02.09.2025 г.

1. Идентификация на клиента
Община Брезник
гр. Брезник, общ. Брезник, ул. „Елена Георгиева" №16

2. Контролиран обект
Вода за питейно-битови цели от
с. Брезнишки извор, общ. Брезник
местен водоизточник

Идентификационен номер 0258 – обществена чешма

3. Основание за контрол: Заявление с вх. №ЛИ-02-317/04.08.2025 г.

4. Дата на постъпване в ОКА на контролиран обект: 04.08.2025 г.
Представил пробата: Детелина Видинова

5. Нормативен документ: Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на МЗ, МРРБ и МОСВ (ДВ бр.30/2001), ОКА 7.1-ПР-09

6. Технически средства: Термохигрометър TESTO 625, вд. №84476463; Спектрофотометър Spectroquant PROVE 600, вд. №2137615933; Кондуктометър ЕС 215, вд. №351957, сонда HI 76303; Пехаметър UB 10 DENVER INSTRUMENT, вд. №UB10029043; Манометър с чувствителен еластичен елемент Тип М0201, вд. №106; Термометър №2104120; Турбидиметър WTW TURB 350 IR, вд. №200807090.

7. Резултати от контрола:

№	ПОКАЗАТЕЛ/ПАРАМЕТЪР	ЕДИНИЦА	МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ	МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ	РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛ
1	Цвят		БДС 8451:1977	Приемлив за потребителя	Приемлив за потребителя
2	Мирис		БДС 8451:1977	Приемлив за потребителя	Приемлив за потребителя
3	Мътност		БДС EN ISO 7027-1:2016	Приемлива за потребителя	Приемлива за потребителя
4	Активна реакция	pH единици	БДС 3424:1981	≥ 6.5 и ≤ 9.5	7.0
5	Амониев йон	mg/l	ВЛМ 03.2021	0.50	<0.013
6	Перманганатна окисляемост	mgO_2/l	БДС 3413:1977	5.0	0.6
7	Нитрити	mg/l	ВЛМ 02.2021	0.50	<0.007
8	Нитрати	mg/l	ВЛМ 06/16.12.2021	50	1.1
9	Хлориди	mg/l	БДС 3414:1980	250	9.4
10	Обща твърдост	mgeqv/l	БДС ISO 6059:2002	12	5.2
11	Фосфати	mg/l	ВЛМ 10.2021	0.5	0.07
12	Сулфати	mg/l	ВЛМ 08.2021	250	22
13	Магнезий	mg/l	ВЛМ 17.2021	80	19.5
14	Калций	mg/l	БДС ISO 6058:2002	150	72
15	Желязо	µg/l	ВЛМ 04.2021	200	10
16	Манган	µg/l	ВЛМ 05.2021	50	<5
17	Флуориди	mg/l	ВЛМ 09.2021	1.5	<0.02
18	Арсен	µg /l	ВЛМ 01.2021	10	<1
19	Алуминий	µg/l	ВЛМ 07.2021	200	<20
20	Електропроводимост	µS/cm	БДС EN 27888:2002	2000	602
21	Цианиди	µg/l	ВЛМ 12.2021	50	<2
22	Колиформи	KOE/ml	БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	0/100	0/100
23	Ешерихия коли	KOE/ml	БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	0/100	0/100
24	Ентерококи	KOE/ml	БДС EN ISO 7899-2:2003	0/100	0/100

8. Извършили контрола:

инж. Цветелина Димитрова..... Десислава Андреева.....
(име и фамилия) (подпис) (име и фамилия) (подпис)

Забележка: Резултатите от контрола се отнасят само за контролирания обект. Извлечения от протокола не могат да се размножават без писмено съгласие на ОКА.